


ООО «ЭЛТЕКО»



ПАСПОРТ

**Отборное устройство давления
160-350-12X18Н10Т - МУ
ТУ 36.22.19.05-005-85**



160-250П-12X18Н10Т

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Отборные устройства предназначены для отбора импульса давления и монтажа манометров на технологических трубопроводах и аппаратах. Оборудовано отключающим вентилем (15нж546к)

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Рабочая среда: газ, пар, нефтепродукты, жидкости нейтральные к материалам основных деталей
- 2.2. Номинальное (условное) давление МПа (кгс/см²): 160
- 2.3. Температура рабочей среды t, гр.С, не более : 250
- 2.4. Температура окружающей среды t, гр.С,: -60 до +60
- 2.5. Материал: сталь 12X18Н10Т

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. Отборное устройство давления 160-350-12X18Н10Т-МП
ТУ 36.22.19.05-005-85 ст. 12X18Н10Т
- 3.2. Паспорт, 1 экз. на партию изделий (4 шт.), поставляемых в один адрес

4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 4.1. Изделия транспортируют в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, закрытых автомобилях, трюмах судов и т.д.
- 4.2. Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Гарантия соответствия изделий требованиям вышеуказанных технических условий при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации 1,5 года со дня ввода изделия в эксплуатацию и не более 2х лет со дня отгрузки его с предприятия изготовителя
- 5.3. Соответствие отключающего вентиля техническим требованиям, обеспечивается предприятием изготовителем вентиля.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделия соответствуют ТУ 36.22.19.05-005-85 и признаны годными к эксплуатации.

Контролер _____ Дата выпуска **15.05.13** г.

199106, г. Санкт-Петербург, Опочинина ул., дом 6.

Тел./факс: (812) 495-64-18, 958-31-91

E-mail: zakaz@eltekospb.ru [http:// www.eltekospb.ru](http://www.eltekospb.ru)